СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ25.Н00396** № ПС 005966

Срок действия 31.07.2020 г. по 30.07.2025 г.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 25.11.23.119

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР». 141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4. ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР». 141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4. Адрес производства: 601630, п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область, ул. Заводская, д.10. ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31. Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru. ОГРН1185053020624. Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых (толщина металла от 0,5мм) МП ТСП с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 50мм до 300мм, 120мм (с нащельниками), 150мм (с нащельниками), изготовленные по ГОСТ 32603-2012. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». См. Приложение (Бланк № ПС 003414)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 07/20-166С от 30.07.2020 г., № 07/20-167С от 30.07.2020 г., № 07/20-168С от 30.07.2020 г., № 07/20-169С от 30.07.2020 г., № 07/20-170С от 30.07.2020 г., № 07/20-171С от 30.07.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 аккредитация до 24.08.2021 г. . Акт о результатах анализа состояния производства См. Приложение (См. Приложение (Бланк № ПС 003414)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 32603-2012

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Беляков**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

Орган добровольной сертификации «Безопасность и Качество» Система добровольной сертификации «ФЕНИКС» Для сертификатов № ССБК RU.ПБ25

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00396 № ПС 003414

Металлические трехслойные сэндвич-панели стеновые с утеплителем из минеральной ваты (плотность 105-130 кг/м3),МП ТСП, выпускаемые по ГОСТ 32603-2012:

Предел огнестойкости конструкции по ГОСТ 30247.1-94:

- для панелей толщиной 50 мм – EI30
- для панелей толщиной 80 мм – EI60
- для панелей толщиной от 100 мм – EI90
- для панелей толщиной 120 мм (с нащельниками) – EI150
- для панелей толщиной от150 мм (с нащельниками) – EI180

Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012

Адрес производства:

1.601630,п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область, ул. Заводская, д. 10.

(Акт о результатах анализа состояния производства №·00245-АО от 17.03.2020 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021 г.).

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Руководитель (заместитель руководителя) **А.В. Беляков**

Эксперт **А.В. Колчин**

Орган добровольной сертификации «Безопасность и качество» Система добровольной сертификации «ФЕНИКС» Для сертификатов № ССБК.RU.ПБ25