СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ25.Н00389** № ПС 005957

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 25.11.23.119
Код ТН ВЭД

Срок действия 31.07.2020 г. по 30.07.2025 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР». 141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4. ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР». 141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4. Адрес производства: 601630, п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область, ул. Заводская, д.10, ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31. Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru. ОГРН1185053020624. Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Конструкция из металлических трехслойных сэндвич-панелей стеновых Airpanel® и кровельных Airpanel ®К с наполнителем из пенополиизоцианурата (ППИ /ППИ L), выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013. Серийный выпуск
См. Приложение (Бланк № ПС 003409, ПС 003410).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».
См. Приложение (Бланк № ПС 003409, ПС 003410).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы испытаний № 07/20-129С от 28.07.2020 г., № 07/20-130С от 28.07.2020 г., № 07/20-131С от 28.07.2020 г., № 07/20-132С от 28.07.2020 г., № 07/20-133С от 28.07.2020 г., № 07/20-134С от 28.07.2020 г., № 07/20-135С от 28.07.2020 г., № 07/20-136С от 28.07.2020 г., № 07/20-137С от 28.07.2020 г., № 07/20-138С от 28.07.2020 г., № 07/20-139С от 28.07.2020 г., № 07/20-140С от 28.07.2020 г., № 07/20-141С от 28.07.2020 г., № 07/20-142С от 28.07.2020 г., № 07/20-143С от 28.07.2020 г., № 07/20-144С от 28.07.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 аккредитация до 24.08.2021 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00245-АО от 17.03.2020 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-003-37144780-2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Беляков**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

Орган добровольной сертификации «Безопасность и Качество» «ФЕНИКС» Для сертификатов № ССБК RU. ПБ25 Система добровольной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ25.Н00389** № ПС 003409

Металлические трехслойные сэндвич-панели стеновые Airpanel® с наполнителями из пенополиизоцианурата ППИ, выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013:
Предел огнестойкости конструкции:
- для панелей толщиной 30-60 мм – EI 15;
- для панелей толщиной 80-120 мм – EI 30;
- для панелей толщиной от 150 мм – EI 45;

Класс пожарной опасности К1(15) по ГОСТ 30403-2012.

Металлические трехслойные сэндвич-панели кровельные Airpanel®К с наполнителями из пенополиизоцианурата ППИ, выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013:
Предел огнестойкости конструкции:
- для панелей толщиной 30-60 мм – RE 15;
- для панелей толщиной 80-120 мм – REI 30;
- для панелей толщиной от 150 мм – REI 45;

При равномерной нагрузке (для толщин от 80 мм) - 240 кг/м2 и шаге несущей конструкции не более 1200 мм

Класс пожарной опасности К1(15) по ГОСТ 30403-2012

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Руководитель (заместитель руководителя) **А.В. Беляков**

Эксперт **А.В. Колчин**

Орган добровольной сертификации «Безопасность и качество» «ФЕНИКС» Для сертификатов № ССБК.RU.ПБ25

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00389 № ПС 003410

Металлические трехслойные сэндвич-панели стеновые Airpanel® с наполнителями из пенополиизоцианурата ППИ L, выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013:
Предел огнестойкости конструкции:
- для панелей толщиной 30-60 мм – E 15;
- для панелей толщиной 80-120 мм – EI 15;
- для панелей толщиной от 150 мм – EI 30;

Класс пожарной опасности К1(15) по ГОСТ 30403-2012.

Металлические трехслойные сэндвич-панели кровельные Airpanel®К с наполнителями из пенополиизоцианурата ППИ L, выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013:
Предел огнестойкости конструкции:
- для панелей толщиной 30-60 мм – R 15;
- для панелей толщиной 80-120 мм – REI 15;
- для панелей толщиной от 150 мм – REI 30;

При равномерной нагрузке (для толщин от 80 мм) - 240 кг/м2 и шаге несущей конструкции не более 1200 мм.

Класс пожарной опасности К1(15) по ГОСТ 30403-2012

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Руководитель (заместитель руководителя) **А.В. Беляков**

Эксперт **А.В. Колчин**

Орган добровольной сертификации «Безопасность и Качество» «ФЕНИКС» Для сертификатов № ССБК.RU.ПБ25