СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ССБК.IT.ПБ14.Н00130 **№ ПС 002087**

Срок действия с 16.03.2017г. по 15.03.2022г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2)	22.21.4
Код ОК 005 (ОКП)	22 5691
Код ТН ВЭД России	3921190000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО "Компания Металл Профиль"
Адрес: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 29.
ОГРН: 1117746818111 Телефон: +74952256151.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
GI PLAST SYSTEMS S.R.L.
Адрес: VIA DELLE INDUSTRIE, 4 21040 GORNATE OLONA (VA) Италия

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА», Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация, 141315. Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Сотовый поликарбонатный профилированный лист INROOF, толщиной от 8 мм до 25мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2., для листов толщиной 8мм,10мм.; Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2., для листов толщиной 20мм, 25мм. Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Т3(высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 0257/М-Д-17 от 13.03.2017 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 00130-АО от 16.02.2017 г. ОС «ПОЖЦЕРТ» ООО «ЦЕРТА», № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **Я.О. Ласкина**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

Добровольной сертификации "Безопасность и Качество" Система Органа по сертификации «ПОЖЦЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU. ПБ14