



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00390

№ ПС 005960

Срок действия 31.07.2020 г. по 30.07.2025 г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 25.11.23.119
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР».
141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4.
ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР».
141055, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж 2, пом. 4
Адрес производства: 601630, п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область,
ул. Заводская, д.10. ОГРН: 1207700105337. Телефон: +7 (495) 225-61-51,
адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: sertifikat@os-fenix.ru. ОГРН1185053020624. Свидетельство
№ ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции кровельные из сэндвич-панелей поэлементной сборки МП СП ПС по ТУ
5285-002-37144780-2012 с утеплителем из минеральной ваты на основе горных пород
базальтовой группы, плотностью не менее 30 кг/м3, гидроизоляционной мембраны и
кровельного покрытия из тонколистовой стали (профилированных листов,
металлочерепицы, фальцевых картин и пр.). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции
строительные. Метод испытания на пожарную опасность». См. Приложение (Бланк № ПС
003411)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 07/20-145С от 29.07.2020 г., № 07/20-146С от
29.07.2020 г., № 07/20-147С от 29.07.2020 г., № 07/20-148С от 29.07.2020 г., №
07/20-149С от 29.07.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU.
21ПБ23 аккредитация до 24.08.2021 г. Акт о результатах анализа состояния
производства № 00245-АО от 17.03.2020 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС»,
№ ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5285-002-37144780-2012

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н0390

№ ПС 003411

Конструкции кровельные из сэндвич-панелей поэлементной сборки МП СП ПС по ТУ 5285-002-37144780-2012 с утеплителем из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, плотностью не менее 30 кг/м³, гидроизоляционной мембраны и кровельного покрытия из тонколистовой стали (профилированных листов, металлочерепицы, фальцевых картин и пр.):

Предел огнестойкости конструкции:

- для общей толщины от 100 мм (включительно) - RE 60
- для общей толщины от 150 мм (включительно) - RE 90

При равномерном распределении нагрузки 240 кг/м² (без учета собственного веса), с шагом несущей конструкции не более 1500 мм.

Класс пожарной опасности K0(45).

Конструкции кровельные из сэндвич-панелей поэлементной сборки МП СП ПС по ТУ 5285-002-37144780-2012 с утеплителем из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, плотностью не менее 30 кг/м³, гидроизоляционной мембраны и кровельного покрытия из тонколистовой стали (профилированных листов, металлочерепицы, фальцевых картин и пр.):

Предел огнестойкости конструкции:

- для общей толщины от 100 мм (включительно) - RE 30
- для общей толщины от 150 мм (включительно) - RE 45

При равномерном распределении нагрузки 240 кг/м² (без учета собственного веса), с шагом несущей конструкции не более 3000 мм.

Класс пожарной опасности K0(45).

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин

